

Отметка о размещении (дата и учетный
номер) сведений о выездной проверке
в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий* 22.10.2021 КНМ
64210061000201262745



ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 899/ 3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 6»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения

КНМ 64210061000201262745 №899 от «22» октября 2021года

в период с «26» октября 2021г. по «18» ноября 2021г.

1) Государственным инспектором города Саратова по пожарному надзору
Бурдеевой Оксаной Андреевной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная проверка по соблюдению обязательных требований
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в РФ,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор
МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 6» Яковлева Ольга Андреевна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в
соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования, которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1	на объекте защиты отсутствует проектная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	03.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 6»

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

О.А. Яковлева

(подпись)

Государственный инспектор
города Саратова по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)

(подпись)

О. А. Бурдеева

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.